

"İri Şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatı Xidməti" publik hüquqi şəxsin Ceyranbatan kimyəvi-fiziki və bakterioloji təhlil laboratoriyası. Bakı, Sumqayıt şəhərləri, Abşeron yarımadası üzrə içməli suyun keyfiyyəti haqqında gündəlik toplanan nümunələrin ortalama həftəlik qatılıq həddləri (13.07.2026 -19.07.2026)																
Nümunənin sıra sayı	Götürülən nöqtə	Nümunənin götürüldüyü			Dad	İy	t	pH	Bul.	TDS	Q.x.	EC	NH ₄ ⁺	NO ₂ ⁻	Ümumi koli	E. Koli
		Ünvan (koordinatlar)	Anbarın sayı və həcmi	Giriş - çixış	bal	bal	° C	pH vahidi	NTU	mq/L	mq/l	µs/sm	mq/l	mq/l	kyv/100 mL	kyv/100 mL
					≤ 2	≤ 2	-	6,5 - 9,5	≤ 2.6	1000	0.3-0.5	≤ 2500	0-0.5	0-0.5	<3	0
1	Ceyranbatan qəsəbəsi, klassik sutemizləyici qurğular kompleksi	1-ci növbə sutemizləyici qurğulara	sağ	giriş	*	0	25.3	8.39	8.6	328	*	674	*	*	>200	2
2			sol	giriş	*	0	25.3	8.39	9.1	327	*	672	*	*	>200	3
3		2-ci növbə sutemizləyici qurğulara giriş	sağ	giriş	*	0	25.3	8.39	8.8	328	*	674	*	*	>200	1
4			sol	giriş	*	0	25.3	8.38	9.6	327	*	673	*	*	>200	2
5		3-cü növbə sutemizləyici qurğulara giriş	sağ	giriş	*	0	25.3	8.38	12.2	320	*	660	*	*	>200	1
6			sol	giriş	*	0	25.3	8.39	12.2	320	*	660	*	*	>200	4
7		1-ci növbə süzgəc sexi	sağ	giriş	*	0	25.3	*	9.3	*	0.46	*	*	*	*	*
8			sol	giriş	*	0	25.3	*	8.7	*	0.48	*	*	*	*	*
9		2-ci növbə süzgəc sexi	sağ	giriş	*	0	25.3	*	9.8	*	0.52	*	*	*	*	*
10			sol	giriş	*	0	25.3	*	9.7	*	0.46	*	*	*	*	*
11		3-cü növbə süzgəc sexi	sağ	giriş	*	0	25.3	*	12.6	*	0.46	*	*	*	*	*
12			sol	giriş	*	0	25.3	*	12.4	*	0.41	*	*	*	*	*
13		1 sayılı nasos stansiyası, aqreqatlar	N 3	çixış	0	0	25.4	8.27	1.2	*	1.02	673	<0,10	<0,05	0	0
14			N 4	çixış	0	0	25.4	8.27	1.0	*	0.98	678	<0,10	<0,05	0	0
15			N 7	çixış	0	0	25.4	8.27	1.0	*	1.06	676	-	-	0	0
16			N 8	çixış	0	0	25.4	8.27	1.4	*	1.04	674	<0,10	<0,05	0	0
17		2 sayılı nasos stansiyası, aqreqatlar	N 2	çixış	0	0	25.4	8.27	1.7	*	1.02	673	<0,10	<0,05	0	0
18			N 3	çixış	0	0	25.4	8.27	1.8	*	0.93	673	<0,10	<0,05	0	0
19			N 4	çixış	0	0	25.4	8.27	1.9	*	0.85	674	<0,10	<0,05	0	0
20			N 5	çixış	0	0	25.4	8.27	2.0	*	0.80	674	<0,10	<0,05	0	0
21			N 8	çixış	0	0	25.4	8.27	2.0	*	0.78	671	<0,10	<0,05	0	0
22	Ceyranbatan Ultrasüzgəcli sutemizləyici qurğular kompleksi	Abonent	*	çixış	*	0	25.0	*	0.50	*	0.41	*	*	*	0	0
23		Xam su anbarı (mexaniki süzgəclərdən sonra)	*	çixış	*	0	25.4	*	8.3	*	*	*	*	*	*	*
24		" +8" təmiz su anbarı	*	çixış	0	0	25.4	8.28	0.37	*	0.33	672	<0,10	<0,05	0	0
25		" +118" təmiz su anbarı	*	giriş	0	0	24.3	8.28	0.39	*	0.22	679	*	*	0	0
26	nt	BSK-1	1ci nasos stansiyası	giriş	0	0	23.3	7.89	0.92	*	0.80	788	<0,10	<0,05	0	0

27	Sunqay	BSK-2	2ci nasos stansiyası	çixış	0	0	23.1	7.87	0.53	*	0.78	705	<0,10	<0,05	0	0
28		Müşviqabad qəsəbəsi subölüşdürücü kamera	*	çixış	0	0	23.6	7.95	0.86	*	0.35	789	*	*	0	0
29	Oğuz Qəbələ Bakı qurğuları kompleksi	"+190" Atyalı, OQB	*	giriş	0	0	22.3	7.89	0.50	*	0.35	501	<0,10	<0,05	0	0
30			*	çixış	0	0	21.7	7.90	0.63	*	0.83	501	<0,10	<0,05	0	0
31			+190/+118	çixış	0	0	23.2	8.28	0.40	*	0.30	679	<0,10	<0,05	0	0
32	*	Taxta körpü	*	giriş	*	0	22.4	*	6.22	*	*	*	*	*	*	*
33	1 saylı nasos stansiyası, kollektorlar	Kollektor-1	*	çixış	0	0	25.4	8.28	1.1	*	0.80	675	<0,10	<0,05	0	0
34		Kollektor-2	*	çixış	0	0	25.4	8.28	1.1	*	0.78	674	<0,10	<0,05	0	0
35		Kollektor-3	*	çixış	0	0	25.4	8.28	0.9	*	0.76	675	<0,10	<0,05	0	0
36		Kollektor-4	*	çixış	0	0	25.4	8.28	1.0	*	0.87	669	<0,10	<0,05	0	0
37	2 saylı nasos stansiyası, kollektorlar	Kollektor-5	*	çixış	0	0	25.4	8.28	1.6	*	0.96	673	<0,10	<0,05	0	0
38		Kollektor-6	*	çixış	0	0	25.4	8.28	1.6	*	0.98	672	<0,10	<0,05	0	0
39		Kollektor-7	*	çixış	0	0	25.4	8.28	1.7	*	0.87	671	<0,10	<0,05	0	0