

"İri Şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatı Xidməti" PHŞ-in Ceyranbatan kimyəvi - bakterioloji laboratoriyası. Bakı, Sumqayıt şəhərləri, Abşeron yarımadası üzrə içməli suyun keyfiyyəti haqqında gündəlik toplanan nümunələrin ortalama həftəlik qatılıq həddləri (17.08.2026 -23.08.2026)																			
Nümunənin sıra sayı	Götürülən nöqtə	Nümunənin götürüldüyü			İy	t	pH	Bul.	TDS	Q.x.	EC	NO ²⁻	Codluq		Ca ⁺	Mg ⁺	Cl ⁻	Ümumi koli	E. Koli
		Ünvan (koordinatlar)	Anbarın sayı və həcmi	Giriş - çıxış	bal	° C	pH vahidi	NTU	mq/L	mq/l	µs/sm	mq/l	mq/l	ekv*L	mq/l	mq/l	mq/L	kyv/100 mL	kyv/100 mL
					≤ 2	-	6,5 - 9,5	≤ 2.6	1000	0.3-0.5	≤ 2500	0-0.5	<350	<7	<130	<65	< 250	0	0
1	Ceyranbatan qəsəbəsi, klassik sütünizləyici qurğular kompleksi	1-ci növbə sütünizləyici qurğulara	sağ	giriş	0	24	8.37	8.8	334	*	688	<0,05	237	4.7	49.8	26.7	45	>200	8
2			sol	giriş	0	24	8.37	9.0	335	*	690	<0,05	239	4.8	52.2	26	45	>200	10
3		2-ci növbə sütünizləyici qurğulara giriş	sağ	giriş	0	24	8.37	9.6	331	*	682	<0,05	239	4.8	44	31	46	>200	8
4			sol	giriş	0	24	8.37	9.0	333	*	687	<0,05	231	4.6	52.2	24	45	>200	5
5		3-cü növbə sütünizləyici qurğulara giriş	sağ	giriş	0	24	8.37	10.1	329	*	670	<0,05	231	4.6	52.2	24	46	>200	6
6			sol	giriş	0	24	8.37	10.0	329	*	678	<0,05	226	4.5	41.5	29	46	>200	5
7		1-ci növbə süzgəc sexi	sağ	giriş	0	24	*	8.7	*	0.50	*	*	*	*	*	*	*	*	*
8			sol	giriş	0	24	*	9.1	*	0.48	*	*	*	*	*	*	*	*	*
9		2-ci növbə süzgəc sexi	sağ	giriş	0	24	*	9.0	*	0.46	*	*	*	*	*	*	*	*	*
10			sol	giriş	0	24	*	8.5	*	0.46	*	*	*	*	*	*	*	*	*
11		3-cü növbə süzgəc sexi	sağ	giriş	0	24	*	9.6	*	0.46	*	*	*	*	*	*	*	*	*
12			sol	giriş	0	24	*	9.7	*	0.37	*	*	*	*	*	*	*	*	*
13		1-ci növbə süzgəc sexi	sağ	çixış	0	24	*	1.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
14			sol	çixış	0	24	*	1.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
15		2-ci növbə süzgəc sexi	sağ	çixış	0	24	*	1.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
16			sol	çixış	0	24	*	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
17			sol	çixış	0	24	*	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
18		1 sayılı nasos stansiyası, aqreqatlar	N 2	çixış	0	24	8.27	1.9	337	0.93	688	<0,05	229	4.60	*	*	45	0	0
19			N 3	çixış	0	24	8.27	1.7	325	0.96	671	<0,05	226	4.50	*	*	45	0	0
20			N 8	çixış	0	24	8.27	1.9	331	0.98	683	<0,05	231	4.60	*	*	45	0	0
21		2 sayılı nasos stansiyası, aqreqatlar	N 1	çixış	0	24	8.28	1.7	333	0.87	685	<0,05	229	4.60	*	*	44.1	0	0
22			N3	çixış	0	24	8.28	1.8	*	0.83	*	*	*	*	*	*	*	0	0
23			N 4	çixış	0	24	8.28	1.8	332	0.80	685	<0,05	231	4.60	*	*	44.1	0	0
24			N 5	çixış	0	24	8.28	2.0	331	0.78	681	<0,05	226	4.50	*	*	44.1	0	0
25			N 7	çixış	0	24	8.28	2.1	332	0.83	683	<0,05	226	4.50	*	*	44.1	0	0
26			N8	çixış	0	24	8.28	1.8	329	0.78	678	<0,05	226	4.50	*	*	44.1	0	0
27	Ceyranbatan Ultrasüzgeci sütünizləyici qurğular kompleksi	Abonent	*	çixış	0	24.5	*	0.7	*	0.28	*	*	*	*	*	*	*	0	0
28		Xam su anbarı (mexaniki süzgeclərdən sonra)	*	çixış	0	24.5	*	8.20	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
29		" +8" təmiz su anbarı	*	giriş	0	24.5	8.28	0.32	328	0.30	683	<0,05	225	4.5	*	*	44.1	0	0
30		" +118" təmiz su anbarı	1ci nasos stansiyası	giriş	0	23.5	8.27	0.41	*	0.20	684	*	*	*	*	*	*	0	0
31	Sumqayıt	BSK-1	2ci nasos stansiyası	çixış	0	22.8	7.91	0.49	383	0.80	778	<0,05	314	6.3	72	32.5	20	0	0
32		BSK-2	*	çixış	0	22.1	7.86	0.59	339	0.85	694	<0,05	318	6.4	78	29.8	14	0	0
33		Müşviqabad qəsəbəsi subölüşdürücü kamera	*	giriş	0	21.1	7.88	0.82	384	0.46	788	*	*	*	*	*	*	0	0
34	Oğuz Qəbələ Bakı qurğuları kompleksi	" +190" Atyalı, OQB	*	çixış	0	20.7	7.83	0.52	243	0.30	502	<0,05	261	5.2	70	20.6	6.3	0	0
35			+190/+118	çixış	0	20.6	7.84	0.50	245	0.85	508	<0,05	254	5.1	68	20.4	5.4	0	0
36			*	giriş	0	24.0	8.28	0.46	333	0.24	683	<0,05	276	5.5	55	22.8	44.1	0	0
37	*	Taxta körpü	*	çixış	0	20.4	*	41.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
38	1 sayılı nasos stansiyası, kollektorlar	Kollektor-1	*	çixış	0	24.0	8.27	1.7	329	0.74	678	<0,05	225	4.50	*	*	44.1	0	0
39		Kollektor-2	*	çixış	0	24.0	8.28	1.6	332	0.72	684	<0,05	223	4.50	*	*	41.1	0	0
40		Kollektor-3	*	çixış	0	24.0	8.28	1.6	332	0.83	683	<0,05	225	4.50	*	*	44.1	0	0
41		Kollektor-4	*	çixış	0	24.0	8.27	1.4	331	0.78	683	<0,05	225	4.50	*	*	44.1	0	0
42	2 sayılı nasos stansiyası, kollektorlar	Kollektor-5	*	çixış	0	24.0	8.27	1.8	330	0.78	679	<0,05	225	4.50	*	*	44.1	0	0
43		Kollektor-6	*	çixış	0	24.0	8.27	1.7	330	0.87	679	<0,05	225	4.50	*	*	44.1	0	0
44		Kollektor-7	*	çixış	0	24.0	8.28	1.8	330	0.76	679	<0,05	226	4.50	*	*	45	0	0