

**"İri Şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatı Xidməti" publik hüquqi şəxsin Mərkəzi Laboratoriyası, Bakı şəhəri və Abşeron yarımadası üzrə içməli suyun keyfiyyəti haqqında gündəlik toplanan nümunələrin ortalama həftəlik qatılıq həddləri  
(03.08.2026-09.08.2026)**

| Nümunənin<br>sıra sayı | Nümunənin götürüldüyü    |                                  | İy  | Bulanıqlıq | Qalıq Xlor | Elektrik keçiriciliyi | Ümumi Koliform | E. Koli    |
|------------------------|--------------------------|----------------------------------|-----|------------|------------|-----------------------|----------------|------------|
|                        | Ünvan (koordinatlar)     | Giriş - çıxış                    | bal | NTU        | mq/l       | µs/sm                 | kyv/100 mL     | kyv/100 mL |
|                        |                          |                                  | < 2 | < 3        | 0,3-0,5    | <2500                 | 0              | 0          |
| 1                      | 41 Qərb su anbarı        | çıkış                            | 0   | 1.28       | 0.21       | 619                   | 0              | 0          |
| 2                      | 82 Qərb su anbarı        | çıkış                            | 0   | 0.79       | 0.23       | 557                   | 0              | 0          |
| 3                      | 132 Şimal su anbarı      | kollektor çıkışı                 | 0   | 0.60       | 0.38       | 536                   | 0              | 0          |
| 4                      | 132 Şimal su anbarı      | giriş                            | 0   | 0.76       | 0.37       | 536                   | 0              | 0          |
| 5                      | 91 Sulutəpə n/st         | çıkış                            | 0   | 0.72       | 0.27       | 766                   | 0              | 0          |
| 6                      | Biləcəri n/st            | OQB və US xətti                  | 0   | 0.59       | 0.37       | 539                   | 0              | 0          |
| 7                      | Lökbatan dairəsi         | Kür 1 xətti                      | 0   | 1.67       | 0.30       | 715                   | 0              | 0          |
| 8                      | 220 Badamdar su anbarı   | 1 anbar çıkışı                   | 0   | 0.66       | 0.29       | 543                   | 0              | 0          |
| 9                      | 220 Badamdar su anbarı   | 2 anbar çıkışı                   | 0   | 0.46       | 0.39       | 540                   | 0              | 0          |
| 10                     | 190 Badamdar su anbarı   | D400 mm-lik çıkış xətti          | 0   | 0.56       | 0.35       | 542                   | 0              | 0          |
| 11                     | 152 Alatava su anbarı    | Ümumi giriş                      | 0   | 0.98       | 0.37       | 541                   | 0              | 0          |
| 12                     | 152 Alatava su anbarı    | 1 anbar çıkışı                   | 0   | 0.43       | 0.36       | 540                   | 0              | 0          |
| 13                     | 152 Alatava su anbarı    | 2 anbar çıkışı                   | 0   | 0.68       | 0.41       | 540                   | 0              | 0          |
| 14                     | 132 Qərb su anbarı       | giriş                            | 0   | 0.63       | 0.39       | 538                   | 0              | 0          |
| 15                     | 132 Qərb su anbarı       | çıkış                            | 0   | 0.81       | 0.33       | 543                   | 0              | 0          |
| 16                     | Bineqədi n/st            | OQB və US xətti                  | 0   | 1.06       | 0.07       | 665                   | 0              | 0          |
| 17                     | 41 Şərq nasos stansiyası | Bineqədi xətti 1200 mm-lik giriş | 0   | 0.89       | 0.30       | 672                   | 0              | 0          |
| 18                     | 41 Şərq nasos stansiyası | Bineqədi xətti 1400 mm-lik giriş | 0   | 1.98       | 0.36       | 673                   | 0              | 0          |
| 19                     | 41 Şərq nasos stansiyası | Sabunçu xətti giriş              | 0   | 1.79       | 0.27       | 664                   | 0              | 0          |
| 20                     | 41 Şərq nasos stansiyası | MNS xətti giriş                  | 0   | 1.32       | 0.28       | 603                   | 0              | 0          |
| 21                     | 41 Şərq nasos stansiyası | 1 sayılı kollektor çıkışı        | 0   | 1.05       | 0.33       | 671                   | 0              | 0          |
| 22                     | 98 Qaraçuxur su anbarı   | giriş                            | 0   | 1.01       | 0.26       | 672                   | 0              | 0          |

|    |                          |                                 |   |      |      |     |   |   |
|----|--------------------------|---------------------------------|---|------|------|-----|---|---|
| 23 | 82 Şərq n/st             | çixış                           | 0 | 0.88 | 0.28 | 626 | 0 | 0 |
| 24 | 42 Dədə Qorqud su anbarı | giriş                           | 0 | 0.97 | 0.17 | 687 | 0 | 0 |
| 25 | 42 Dədə Qorqud su anbarı | çixış                           | 0 | 1.49 | 0.80 | 663 | 0 | 0 |
| 26 | 54 Ramana su anbarı      | Pirallahı D1000 mm-<br>lik xətt | 0 | 0.71 | 0.21 | 670 | 0 | 0 |
| 27 | 32 Zirə su anbarı        | giriş                           | 0 | 0.78 | 0.12 | 670 | 0 | 0 |
| 28 | 32 Zirə su anbarı        | çixış                           | 0 | 0.75 | 0.10 | 669 | 0 | 0 |
| 29 | 53 Maştağa su anbarı     | çixış                           | 0 | 1.30 | 0.20 | 656 | 0 | 0 |
| 30 | 82 Balaxanı su anbarı    | giriş                           | 0 | 0.82 | 0.18 | 664 | 0 | 0 |
| 31 | 82 Balaxanı su anbarı    | çixış                           | 0 | 0.86 | 0.15 | 666 | 0 | 0 |
| 32 | Lökbatan n/st            | çixış                           | 0 | 1.55 | 0.27 | 715 | 0 | 0 |
| 33 | 23 Qala su anbarı        | ən yaxın su<br>xəttindən        | 0 | 0.80 | 0.19 | 667 | 0 | 0 |
| 34 | 41 Nardaran              | giriş                           | 0 | 1.60 | 0.19 | 656 | 0 | 0 |
| 35 | 41 Nardaran              | çixış                           | 0 | 1.46 | 0.18 | 655 | 0 | 0 |

Suyun təhlükəsizliyi və ekologiya şöbəsinin müdiri:

C.Babayev