

"İri Şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatı Xidməti" publik hüquqi şəxsin Mərkəzi Laboratoriyası, Bakı şəhəri və Abşeron yarımadası üzrə içməli suyun keyfiyyəti haqqında gündəlik toplanan nümunələrin ortalama həftəlik qatılıq həddləri (04.05.2026-10.05.2026)

Nümunənin sıra sayı	Nümunənin götürüldüyü		İy	Bulanıqlıq	Qalıq Xlor	Elektrik keçiriciliyi	Ümumi Koliform	E. Koli
	Ünvan (koordinatlar)	Giriş - çıxış	bal	NTU	mq/l	µs/sm	kyv/100 mL	kyv/100 mL
			< 2	< 3	0,3-0,5	<2500	0	0
1	41 Qərb su anbarı	çixiş	0	1.18	0.36	599	0	0
2	82 Qərb su anbarı	çixiş	0	1.15	0.27	526	0	0
3	132 Şimal su anbarı	kollektor çıxışı	0	0.85	0.31	500	0	0
4	132 Şimal su anbarı	giriş	0	0.91	0.33	496	0	0
5	91 Sulutəpə n/st	çixiş	0	0.87	0.33	836	0	0
6	Bilecəri n/st	OQB və US xətti	0	1.24	0.35	506	0	0
7	Lökbatan dairəsi	Kür 1 xətti	0	2.20	0.18	768	0	0
8	220 Badamdar su anbarı	1 anbar çıxışı	0	1.01	0.28	506	0	0
9	220 Badamdar su anbarı	2 anbar çıxışı	0	0.98	0.30	505	0	0
10	190 Badamdar su anbarı	D400 mm-lik çıxış xətti	0	0.72	0.32	504	0	0
11	152 Alatava su anbarı	Ümumi giriş	0	0.99	0.31	499	0	0
12	152 Alatava su anbarı	1 anbar çıxışı	0	0.67	0.33	495	0	0
13	152 Alatava su anbarı	2 anbar çıxışı	0	0.67	0.36	494	0	0
14	132 Qərb su anbarı	giriş	0	1.87	0.31	500	0	0
15	132 Qərb su anbarı	çixiş	0	0.94	0.28	500	0	0
16	Bineqədi n/st	OQB və US xətti	0	1.23	0.13	618	0	0
17	41 Şərq nasos stansiyası	Bineqədi xətti 1200 mm-lik giriş	0	1.69	0.32	670	0	0
18	41 Şərq nasos stansiyası	Bineqədi xətti 1400 mm-lik giriş	0	1.74	0.33	660	0	0
19	41 Şərq nasos stansiyası	Sabunçu xətti giriş	0	1.16	0.25	624	0	0
20	41 Şərq nasos stansiyası	MNS xətti giriş	0	1.43	0.26	624	0	0
21	41 Şərq nasos stansiyası	1 saylı kollektor çıxışı	0	1.18	0.36	647	0	0
22	98 Qaraçuxur su anbarı	giriş	0	1.14	0.32	646	0	0

23	82 Şərq n/st	çixiş	0	1.13	0.29	615	0	0
24	42 Dədə Qorqud su anbarı	giriş	0	1.20	0.23	645	0	0
25	42 Dədə Qorqud su anbarı	çixiş	0	1.13	0.19	643	0	0
26	54 Ramana su anbarı	D800 mm-lik xətt	0	1.10	0.13	624	0	0
27	54 Ramana su anbarı	Pirallahı D1000 mm-lik xətt	0	0.79	0.25	623	0	0
28	32 Zirə su anbarı	giriş	0	0.54	0.15	621	0	0
29	32 Zirə su anbarı	çixiş	0	0.74	0.14	622	0	0
30	53 Maştağa su anbarı	çixiş	0	1.29	0.22	620	0	0
31	82 Balaxanı su anbarı	giriş	0	0.73	0.30	619	0	0
32	82 Balaxanı su anbarı	çixiş	0	0.73	0.27	620	0	0
33	Lökbatan n/st	çixiş	0	2.05	0.27	782	0	0
34	23 Qala su anbarı	ən yaxın su xəttindən	0	0.93	0.23	621	0	0
35	41 Nardaran	giriş	0	1.37	0.20	630	0	0
36	41 Nardaran	çixiş	0	1.40	0.21	624	0	0

Suyun təhlükəsizliyi və ekologiya şöbəsinin müdiri:

C.Babayev