

**"İri Şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatı Xidməti" publik hüquqi şəxsin Mərkəzi Laboratoriyası, Bakı şəhəri və Abşeron yarımadası üzrə içməli suyun keyfiyyəti haqqında gündəlik toplanan nümunələrin ortalama həftəlik qatılıq həddləri
(06.07.2026-12.07.2026)**

Nümunənin sıra sayı	Nümunənin götürüldüyü		İy	Bulanıqlıq	Qalıq Xlor	Elektrik keçiriciliyi	Ümumi Koliform	E. Koli
	Ünvan (koordinatlar)	Giriş - çıxış	bal	NTU	mq/l	µs/sm	kyv/100 mL	kyv/100 mL
			< 2	< 3	0,3-0,5	<2500	0	0
1	41 Qərb su anbarı	çıkış	0	1.05	0.23	602	0	0
2	82 Qərb su anbarı	çıkış	0	0.76	0.24	540	0	0
3	132 Şimal su anbarı	kollektor çıkışı	0	0.79	0.30	533	0	0
4	132 Şimal su anbarı	giriş	0	0.84	0.32	532	0	0
5	91 Sulutəpə n/st	çıkış	0	0.65	0.28	779	0	0
6	Biləcəri n/st	OQB və US xətti	0	1.03	0.33	535	0	0
7	Lökbatan dairəsi	Kür 1 xətti	0	1.52	0.12	831	0	0
8	220 Badamdar su anbarı	1 anbar çıkışı	0	1.82	0.28	540	0	0
9	220 Badamdar su anbarı	2 anbar çıkışı	0	0.77	0.29	541	0	0
10	190 Badamdar su anbarı	D400 mm-lik çıkış xətti	0	1.02	0.31	541	0	0
11	152 Alatava su anbarı	Ümumi giriş	0	0.69	0.32	536	0	0
12	152 Alatava su anbarı	1 anbar çıkışı	0	0.51	0.36	543	0	0
13	152 Alatava su anbarı	2 anbar çıkışı	0	0.58	0.36	543	0	0
14	132 Qərb su anbarı	giriş	0	0.72	0.33	542	0	0
15	132 Qərb su anbarı	çıkış	0	0.78	0.26	540	0	0
16	Bineqədi n/st	OQB və US xətti	0	0.88	0.07	579	0	0
17	41 Şərq nasos stansiyası	Bineqədi xətti 1200 mm-lik giriş	0	0.71	0.33	681	0	0
18	41 Şərq nasos stansiyası	Bineqədi xətti 1400 mm-lik giriş	0	1.24	0.34	670	0	0
19	41 Şərq nasos stansiyası	Sabunçu xətti giriş	0	1.23	0.27	655	0	0
20	41 Şərq nasos stansiyası	MNS xətti giriş	0	0.78	0.25	594	0	0
21	41 Şərq nasos stansiyası	1 saylı kollektor çıkışı	0	0.90	0.30	677	0	0
22	98 Qaraçuxur su anbarı	giriş	0	0.72	0.30	676	0	0

23	82 Şərq n/st	çıxış	0	0.95	0.31	621	0	0
24	42 Dədə Qorqud su anbarı	giriş	0	1.43	0.19	662	0	0
25	42 Dədə Qorqud su anbarı	çıxış	0	1.16	0.18	658	0	0
26	54 Ramana su anbarı	D800 mm-lik xətt	0	1.13	0.14	657	0	0
27	54 Ramana su anbarı	çıxış	0	0.49	0.28	656	0	0
28	54 Ramana su anbarı	Pirallahı D1000 mm-lik xətt	0	0.45	0.26	656	0	0
29	32 Zirə su anbarı	giriş	0	0.53	0.13	661	0	0
30	32 Zirə su anbarı	çıxış	0	0.59	0.11	662	0	0
31	53 Maştağa su anbarı	çıxış	0	1.76	0.23	649	0	0
32	82 Balaxanı su anbarı	giriş	0	0.68	0.25	657	0	0
33	82 Balaxanı su anbarı	çıxış	0	0.45	0.22	657	0	0
34	Lökbatan n/st	çıxış	0	1.12	0.14	831	0	0
35	23 Qala su anbarı	ən yaxın su xəttindən	0	0.75	0.20	657	0	0
36	41 Nardaran	giriş	0	1.47	0.17	651	0	0
37	41 Nardaran	çıxış	0	1.31	0.16	649	0	0

Suyun təhlükəsizliyi və ekologiya şöbəsinin müdiri:

C.Babayev