

"İri Şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatı Xidməti" publik hüquqi şəxsin Mərkəzi Laboratoriyası, Bakı şəhəri və Abşeron yarımadası üzrə içməli suyun keyfiyyəti haqqında gündəlik toplanan nümunələrin ortalama həftəlik qatılıq həddləri (11.05.2026-17.05.2026)

Nümunənin sıra sayı	Nümunənin götürüldüyü		İy	Bulanıqlıq	Qalıq Xlor	Elektrik keçiriciliyi	Ümumi Koliform	E. Koli
	Ünvan (koordinatlar)	Giriş - çıxış	bal	NTU	mq/l	µs/sm	kyv/100 mL	kyv/100 mL
			< 2	< 3	0,3-0,5	<2500	0	0
1	41 Qərb su anbarı	çixiş	0	1.27	0.26	613	0	0
2	82 Qərb su anbarı	çixiş	0	0.92	0.27	514	0	0
3	132 Şimal su anbarı	kollektor çıxışı	0	0.90	0.33	513	0	0
4	132 Şimal su anbarı	giriş	0	0.73	0.35	513	0	0
5	91 Sulutəpə n/st	çixiş	0	0.74	0.30	852	0	0
6	Bilecəri n/st	OQB və US xətti	0	0.63	0.31	516	0	0
7	Lökbatan dairəsi	Kür 1 xətti	0	1.14	0.13	758	0	0
8	220 Badamdar su anbarı	1 anbar çıxışı	0	0.69	0.35	518	0	0
9	220 Badamdar su anbarı	2 anbar çıxışı	0	0.65	0.35	519	0	0
10	190 Badamdar su anbarı	D400 mm-lik çıxış xətti	0	0.87	0.36	519	0	0
11	152 Alatava su anbarı	Ümumi giriş	0	0.71	0.31	515	0	0
12	152 Alatava su anbarı	1 anbar çıxışı	0	0.63	0.34	514	0	0
13	152 Alatava su anbarı	2 anbar çıxışı	0	0.56	0.31	511	0	0
14	132 Qərb su anbarı	giriş	0	0.64	0.30	517	0	0
15	132 Qərb su anbarı	çixiş	0	0.74	0.32	518	0	0
16	Bineqədi n/st	OQB və US xətti	0	0.99	0.15	631	0	0
17	41 Şərq nasos stansiyası	Bineqədi xətti 1200 mm-lik giriş	0	1.18	0.29	649	0	0
18	41 Şərq nasos stansiyası	Bineqədi xətti 1400 mm-lik giriş	0	1.37	0.31	650	0	0
19	41 Şərq nasos stansiyası	Sabunçu xətti giriş	0	2.18	0.26	623	0	0
20	41 Şərq nasos stansiyası	MNS xətti giriş	0	1.37	0.34	590	0	0
21	41 Şərq nasos stansiyası	1 saylı kollektor çıxışı	0	1.05	0.37	654	0	0
22	98 Qaraçuxur su anbarı	giriş	0	1.72	0.32	649	0	0

23	82 Şərq n/st	çixiş	0	1.32	0.36	614	0	0
24	42 Dədə Qorqud su anbarı	giriş	0	1.40	0.34	636	0	0
25	42 Dədə Qorqud su anbarı	çixiş	0	1.35	0.24	636	0	0
26	54 Ramana su anbarı	D800 mm-lik xətt	0	1.35	0.15	620	0	0
27	54 Ramana su anbarı	Pirallahı D1000 mm-lik xətt	0	0.71	0.29	621	0	0
28	32 Zirə su anbarı	giriş	0	0.75	0.16	624	0	0
29	32 Zirə su anbarı	çixiş	0	0.72	0.12	625	0	0
30	53 Maştağa su anbarı	çixiş	0	1.18	0.21	622	0	0
31	82 Balaxanı su anbarı	giriş	0	0.93	0.29	619	0	0
32	82 Balaxanı su anbarı	çixiş	0	0.99	0.27	619	0	0
33	Lökbatan n/st	çixiş	0	1.93	0.24	742	0	0
34	23 Qala su anbarı	ən yaxın su xəttindən	0	0.63	0.26	622	0	0
35	41 Nardaran	giriş	0	1.53	0.20	624	0	0
36	41 Nardaran	çixiş	0	1.19	0.19	623	0	0

Suyun təhlükəsizliyi və ekologiya şöbəsinin müdiri:

C.Babayev