

**"İri Şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatı Xidməti" publik hüquqi şəxsin Mərkəzi Laboratoriyası, Bakı şəhəri və Abşeron yarımadası üzrə içməli suyun keyfiyyəti haqqında gündəlik toplanan nümunələrin ortalama həftəlik qatılıq həddləri
(13.07.2026-19.07.2026)**

<i>Nümunənin sıra sayı</i>	<i>Nümunənin götürüldüyü</i>		<i>İy</i>	<i>Bulanıqlıq</i>	<i>Qalıq Xlor</i>	<i>Elektrik keçiriciliyi</i>	<i>Ümumi Koliform</i>	<i>E. Koli</i>
	<i>Ünvan (koordinatlar)</i>	<i>Giriş - çıxış</i>	<i>bal</i>	<i>NTU</i>	<i>mq/l</i>	<i>µs/sm</i>	<i>kyv/100 mL</i>	<i>kyv/100 mL</i>
			< 2	< 3	0,3-0,5	<2500	0	0
1	41 Qərb su anbarı	çıkış	0	1.21	0.28	583	0	0
2	82 Qərb su anbarı	çıkış	0	1.17	0.24	562	0	0
3	132 Şimal su anbarı	kollektor çıkışı	0	0.89	0.36	535	0	0
4	132 Şimal su anbarı	giriş	0	0.87	0.39	539	0	0
5	91 Sulutəpə n/st	çıkış	0	1.50	0.23	769	0	0
6	Biləcəri n/st	OQB və US xətti	0	1.58	0.39	538	0	0
7	Lökbatan dairəsi	Kür 1 xətti	0	1.53	0.17	807	0	0
8	220 Badamdar su anbarı	1 anbar çıkışı	0	0.87	0.30	541	0	0
9	220 Badamdar su anbarı	2 anbar çıkışı	0	0.59	0.28	539	0	0
10	190 Badamdar su anbarı	D400 mm-lik çıkış xətti	0	1.07	0.30	543	0	0
11	152 Alatava su anbarı	Ümumi giriş	0	0.77	0.34	540	0	0
12	152 Alatava su anbarı	1 anbar çıkışı	0	0.72	0.39	532	0	0
13	152 Alatava su anbarı	2 anbar çıkışı	0	0.56	0.39	534	0	0
14	132 Qərb su anbarı	giriş	0	0.97	0.37	533	0	0
15	132 Qərb su anbarı	çıkış	0	1.00	0.30	539	0	0
16	Bineqədi n/st	OQB və US xətti	0	0.88	0.10	656	0	0
17	41 Şərq nasos stansiyası	Bineqədi xətti 1200 mm-lik giriş	0	1.22	0.32	677	0	0
18	41 Şərq nasos stansiyası	Bineqədi xətti 1400 mm-lik giriş	0	1.07	0.31	668	0	0
19	41 Şərq nasos stansiyası	Sabunçu xətti giriş	0	1.60	0.25	656	0	0
20	41 Şərq nasos stansiyası	MNS xətti giriş	0	1.16	0.29	608	0	0
21	41 Şərq nasos stansiyası	1 sayılı kollektor çıkışı	0	0.94	0.37	672	0	0
22	98 Qaraçuxur su anbarı	giriş	0	1.18	0.30	672	0	0

23	82 Şərq n/st	çixış	0	0.93	0.32	633	0	0
24	42 Dədə Qorqud su anbarı	giriş	0	1.06	0.21	661	0	0
25	42 Dədə Qorqud su anbarı	çixış	0	1.79	0.18	658	0	0
26	54 Ramana su anbarı	D800 mm-lik xətt	0	1.17	0.14	650	0	0
27	54 Ramana su anbarı	Pirallahı D1000 mm-lik xətt	0	0.37	0.25	656	0	0
28	32 Zirə su anbarı	giriş	0	0.57	0.14	657	0	0
29	32 Zirə su anbarı	çixış	0	0.65	0.13	653	0	0
30	53 Maştağa su anbarı	çixış	0	1.48	0.22	648	0	0
31	82 Balaxanı su anbarı	giriş	0	0.52	0.22	653	0	0
32	82 Balaxanı su anbarı	çixış	0	0.55	0.21	654	0	0
33	Lökbatan n/st	çixış	0	1.68	0.21	806	0	0
34	23 Qala su anbarı	ən yaxın su xəttindən	0	0.48	0.19	656	0	0
35	41 Nardaran	giriş	0	1.95	0.18	649	0	0
36	41 Nardaran	çixış	0	1.63	0.17	650	0	0
37	Səngəçal n/st	giriş	0	1.20	0.02	796	0	0
38	Səngəçal n/st	çixış	0	1.10	0.67	795	0	0

Suyun təhlükəsizliyi və ekologiya şöbəsinin müdiri:

C.Babayev