

"İri Şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatı Xidməti" publik hüquqi şəxsin Mərkəzi Laboratoriyası, Bakı şəhəri və Abşeron yarımadası üzrə içməli suyun keyfiyyəti haqqında gündəlik toplanan nümunələrin ortalama həftəlik qatılıq həddləri
(17.08.2026-23.08.2026)

Nümunənin sıra sayı	Nümunənin götürüldüyü		İy	Bulanıqlıq	Qalıq Xlor	Elektrik keçiriciliyi	Ümumi Koliform	E. Koli
	Ünvan (koordinatlar)	Giriş - çıxış	bal	NTU	mq/l	µs/sm	kyv/100 mL	kyv/100 mL
			< 2	< 3	0,3-0,5	<2500	0	0
1	41 Qərb su anbarı	çıkış	0	1.62	0.30	619	0	0
2	82 Qərb su anbarı	çıkış	0	0.77	0.16	530	0	0
3	132 Şimal su anbarı	kollektor çıkışı	0	0.53	0.35	529	0	0
4	132 Şimal su anbarı	giriş	0	0.62	0.37	534	0	0
5	91 Sulutəpə n/st	çıkış	0	0.58	0.18	774	0	0
6	Biləcəri n/st	OQB və US xətti	0	0.65	0.39	533	0	0
7	Lökbatan dairəsi	Kür 1 xətti	0	1.04	0.09	667	0	0
8	220 Badamdar su anbarı	1 anbar çıkışı	0	0.76	0.34	534	0	0
9	220 Badamdar su anbarı	2 anbar çıkışı	0	0.68	0.35	533	0	0
10	190 Badamdar su anbarı	D400 mm-lik çıkış xətti	0	0.63	0.33	533	0	0
11	152 Alatava su anbarı	Ümumi giriş	0	0.51	0.32	539	0	0
12	152 Alatava su anbarı	1 anbar çıkışı	0	0.52	0.29	537	0	0
13	152 Alatava su anbarı	2 anbar çıkışı	0	0.47	0.29	538	0	0
14	132 Qərb su anbarı	giriş	0	0.65	0.32	536	0	0
15	132 Qərb su anbarı	çıkış	0	0.84	0.31	536	0	0
16	Binəqədi n/st	OQB və US xətti	0	1.25	0.08	661	0	0
17	41 Şərq nasos stansiyası	Binəqədi xətti 1200 mm-lik giriş	0	0.96	0.27	667	0	0
18	41 Şərq nasos stansiyası	Binəqədi xətti 1400 mm-lik giriş	0	1.30	0.29	667	0	0
19	41 Şərq nasos stansiyası	Sabunçu xətti giriş	0	1.75	0.24	660	0	0
20	41 Şərq nasos stansiyası	MNS xətti giriş	0	1.03	0.28	619	0	0
21	41 Şərq nasos stansiyası	1 sayılı kollektor çıkışı	0	1.14	0.35	666	0	0
22	98 Qaraçuxur su anbarı	giriş	0	0.96	0.25	660	0	0
23	82 Şərq n/st	çıkış	0	1.17	0.28	624	0	0
24	42 Dədə Qorqud su anbarı	giriş	0	0.97	0.11	659	0	0
25	42 Dədə Qorqud su anbarı	çıkış	0	1.22	0.14	665	0	0
26	54 Ramana su anbarı	D800 mm-lik xətti	0	2.60	0.13	663	0	0
27		çıkış	0	1.18	0.11	667	0	0
28		Pirallahı D1000 mm-lik xətt	0	1.10	0.11	667	0	0
29	32 Zirə su anbarı	giriş	0	1.01	0.09	665	0	0
30	32 Zirə su anbarı	çıkış	0	0.79	0.08	665	0	0
31	53 Maştağa su anbarı	çıkış	0	2.15	0.16	661	0	0
32	82 Balaxanı su anbarı	giriş	0	0.68	0.14	663	0	0
33	82 Balaxanı su anbarı	çıkış	0	0.67	0.11	664	0	0
34	Lökbatan n/st	çıkış	0	2.13	0.21	659	0	0
35	23 Qala su anbarı	ən yaxın su xəttindən	0	0.73	0.10	668	0	0
36	41 Nardaran	giriş	0	1.82	0.20	662	0	0
37	41 Nardaran	çıkış	0	2.04	0.18	662	0	0
38	Səngəçal	giriş	0	2.30	0.02	658	0	0
39		çıkış	0	2.50	0.80	656	0	0

Suyun təhlükəsizliyi və ekologiya şöbəsinin müdiri:

C.Babayev