"İri Şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatı Xidməti" publik hüquqi şəxsin Mərkəzi Laboratoriyası, Bakı şəhəri və Abşeron yarımadası üzrə içməli suyun keyfiyyəti haqqında gündəlik toplanan nümunələrin ortalama həftəlik qatılıq həddləri
(19.10.2026-25.10.2026)

Nümunənin sıra sayı	*Nümunənin götürüldüyü*		*İy*	*Bulanıqlıq*	*Qalıq Xlor*	*Elektrik keçiriciliyi*	*Ümumi Koliform*	*E. Koli*
	Ünvan (koordinatlar)	*Giriş - çıxış*	*bal*	*NTU*	*mq/l*	µs/sm	*kyv/100 mL*	*kyv/100 mL*
			< 2	*< 3*	*0,3-0,5*	*<2500*	*0*	*0*
1	41 Qərb su anbarı	çıxış	0	0.98	0.34	657	0	0
2	82 Qərb su anbarı	çıxış	0	0.48	0.31	544	0	0
3	132 Şimal su anbarı	kollektor çıxışı	0	0.50	0.41	526	0	0
4		giriş	0	0.45	0.44	527	0	0
5	91 Sulutəpə n/st	çıxış	0	0.65	0.33	752	0	0
6	Biləcəri n/st	OQB və US xətti	0	0.49	0.44	536	0	0
7	Lökbatan dairəsi	Kür 1 xətti	0	0.88	0.25	926	0	0
8	220 Badamdar su anbarı	1 anbar çıxışı	0	0.44	0.42	539	0	0
9		2 anbar çıxışı	0	0.43	0.42	535	0	0
10	190 Badamdar su anbarı	D400 mm-lik çıxış xətti	0	0.35	0.41	538	0	0
11	152 Alatava su anbarı	Ümumi giriş	0	0.83	0.46	532	0	0
12		1 anbar çıxışı	0	0.53	0.47	540	0	0
13		2 anbar çıxışı	0	0.36	0.48	531	0	0
14	132 Qərb su anbarı	giriş	0	0.38	0.27	539	0	0
15		çıxış	0	0.46	0.35	552	0	0
16	Binəqədi n/st	OQB və US xətti	0	0.70	0.13	657	0	0
17	41 Şərq nasos stansiyası	Binəqədi xətti 1200 mm-lik giriş	0	0.83	0.33	684	0	0
18		Binəqədi xətti 1400 mm-lik giriş	0	0.96	0.36	682	0	0
19		Sabunçu xətti giriş	0	0.96	0.35	660	0	0
20		MNS xətti giriş	0	1.94	0.34	655	0	0
21		1 saylı kollektor çıxışı	0	0.97	0.42	682	0	0
22	98 Qaraçuxur su anbarı	giriş	0	0.68	0.34	683	0	0

23	82 Şərq n/st	çıxış	0	0.64	0.34	657	0	0
24	42 Dədə Qorqud su anbarı	giriş	0	0.48	0.35	680	0	0
25		çıxış	0	0.87	0.22	681	0	0
26	54 Ramana su anbarı	D 800 mm-lik xətt		0.61	0.22	677	0	
27		Pirallahı D1000 mm-lik xətt	0	0.35	0.28	676	0	0
28	32 Zirə su anbarı	giriş	0	0.35	0.17	677	0	0
29		çıxış	0	0.30	0.21	675	0	0
30	53 Maştağa su anbarı	çıxış	0	0.59	0.30	676	0	0
31	82 Balaxanı su anbarı	giriş	0	0.31	0.23	675	0	0
32		çıxış	0	0.27	0.24	674	0	0
33	Lökbatan n/st	çıxış	0	2.62	0.35	925	0	0
34	23 Qala su anbarı	ən yaxın su xəttindən	0	0.30	0.19	678	0	0
35	41 Nardaran	giriş	0	0.67	0.26	677	0	0
36		çıxış	0	0.64	0.25	677	0	0

Suyun təhlükəsizliyi və ekologiya şöbəsinin müdiri: **C.Babayev**