

"İri Şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatı Xidməti" publik hüquqi şəxsin Mərkəzi Laboratoriyası, Bakı şəhəri və Abşeron yarımadası üzrə içməli suyun keyfiyyəti haqqında gündəlik toplanan nümunələrin ortalama həftəlik qatılıq həddləri (20.04.2026-26.04.2026)

Nümunənin sıra sayı	Nümunənin götürüldüyü		İy	Bulanıqlıq	Qalıq Xlor	Elektrik keçiriciliyi	Ümumi Koliform	E. Koli
	Ünvan (koordinatlar)	Giriş - çıxış	bal	NTU	mq/l	µs/sm	kyv/100 mL	kyv/100 mL
			< 2	< 3	0,3-0,5	<2500	0	0
1	41 Qərb su anbarı	çixiş	0	2.17	0.27	632	0	0
2	82 Qərb su anbarı	çixiş	0	1.14	0.26	589	0	0
3	132 Şimal su anbarı	kollektor çıxışı	0	0.95	0.32	563	0	0
4	132 Şimal su anbarı	giriş	0	1.04	0.32	565	0	0
5	91 Sulutəpə n/st	çixiş	0	0.98	0.29	916	0	0
6	Biləcəri n/st	OQB və US xətti	0	1.51	0.33	567	0	0
7	Lökbatan dairəsi	Kür 1 xətti	0	1.01	0.12	759	0	0
8	220 Badamdar su anbarı	1 anbar çıxışı	0	1.15	0.28	545	0	0
9	220 Badamdar su anbarı	2 anbar çıxışı	0	1.15	0.28	545	0	0
10	190 Badamdar su anbarı	D400 mm-lik çıxış xətti	0	1.09	0.30	557	0	0
11	152 Alatava su anbarı	Ümumi giriş	0	0.91	0.31	564	0	0
12	132 Qərb su anbarı	giriş	0	1.00	0.33	563	0	0
13	132 Qərb su anbarı	çixiş	0	1.10	0.28	564	0	0
14	Binəqədi n/st	OQB və US xətti	0	1.59	0.12	598	0	0
15	41 Şərq nasos stansiyası	Binəqədi xətti 1200 mm-lik giriş	0	0.96	0.28	691	0	0
16	41 Şərq nasos stansiyası	Binəqədi xətti 1400 mm-lik giriş	0	2.17	0.32	668	0	0
17	41 Şərq nasos stansiyası	Sabunçu xətti giriş	0	1.69	0.26	614	0	0
18	41 Şərq nasos stansiyası	MNS xətti giriş	0	1.59	0.31	632	0	0
19	41 Şərq nasos stansiyası	1 saylı kollektor çıxışı	0	1.24	0.38	673	0	0
20	98 Qaraçuxur su anbarı	giriş	0	1.49	0.32	666	0	0
21	82 Şərq n/st	çixiş	0	1.39	0.28	631	0	0
22	42 Dədə Qorqud su anbarı	giriş	0	1.20	0.18	632	0	0

23	42 Dədə Qorqud su anbarı	çixiş	0	1.37	0.18	621	0	0
24	54 Ramana su anbarı	D800 mm-lik xətt	0	1.39	0.17	606	0	0
25	54 Ramana su anbarı	Pirallahı D1000 mm-lik xətt	0	1.01	0.30	607	0	0
26	32 Zirə su anbarı	giriş	0	0.85	0.13	603	0	0
27	32 Zirə su anbarı	çixiş	0	1.02	0.11	603	0	0
28	53 Maştağa su anbarı	çixiş	0	1.42	0.19	604	0	0
29	82 Balaxanı su anbarı	giriş	0	1.43	0.32	602	0	0
30	82 Balaxanı su anbarı	çixiş	0	0.94	0.29	603	0	0
31	Lökbatan n/st	çixiş	0	2.25	0.12	759	0	0
32	23 Qala su anbarı	ən yaxın su xəttindən	0	1.02	0.25	604	0	0
33	41 Nardaran	giriş	0	1.67	0.20	607	0	0
34	41 Nardaran	çixiş	0	1.81	0.19	607	0	0

Suyun təhlükəsizliyi və ekologiya şöbəsinin müdiri:

C.Babayev