

**"İri Şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatı Xidməti" publik hüquqi şəxsin Mərkəzi Laboratoriyası, Bakı şəhəri və Abşeron yarımadası üzrə içməli suyun keyfiyyəti haqqında gündəlik toplanan nümunələrin ortalama həftəlik qatılıq həddləri  
(20.07.2026-26.07.2026)**

| <i>Nümunənin<br/>sıra sayı</i> | <i>Nümunənin götürüldüyü</i> |                                  | <i>İy</i>     | <i>Bulanıqlıq</i> | <i>Qalıq Xlor</i> | <i>Elektrik keçiriciliyi</i> | <i>Ümumi Koliform</i> | <i>E. Koli</i>    |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
|                                | <i>Ünvan (koordinatlar)</i>  | <i>Giriş - çıxış</i>             | <i>bal</i>    | <i>NTU</i>        | <i>mq/l</i>       | <i>µs/sm</i>                 | <i>kyv/100 mL</i>     | <i>kyv/100 mL</i> |
|                                |                              |                                  | <b>&lt; 2</b> | <b>&lt; 3</b>     | <b>0,3-0,5</b>    | <b>&lt;2500</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          |
| 1                              | 41 Qərb su anbarı            | çıkış                            | 0             | 1.26              | 0.27              | 669                          | 0                     | 0                 |
| 2                              | 82 Qərb su anbarı            | çıkış                            | 0             | 0.65              | 0.25              | 535                          | 0                     | 0                 |
| 3                              | 132 Şimal su anbarı          | kollektor çıkışı                 | 0             | 0.80              | 0.34              | 531                          | 0                     | 0                 |
| 4                              | 132 Şimal su anbarı          | giriş                            | 0             | 0.68              | 0.37              | 534                          | 0                     | 0                 |
| 5                              | 91 Suluəpə n/st              | çıkış                            | 0             | 0.57              | 0.21              | 755                          | 0                     | 0                 |
| 6                              | Bileəri n/st                 | OQB və US xətti                  | 0             | 0.66              | 0.35              | 537                          | 0                     | 0                 |
| 7                              | Lökbətən dairəsi             | Kür 1 xətti                      | 0             | 0.75              | 0.15              | 779                          | 0                     | 0                 |
| 8                              | 220 Badamdar su anbarı       | 1 anbar çıkışı                   | 0             | 0.67              | 0.30              | 569                          | 0                     | 0                 |
| 9                              | 220 Badamdar su anbarı       | 2 anbar çıkışı                   | 0             | 0.86              | 0.33              | 532                          | 0                     | 0                 |
| 10                             | 190 Badamdar su anbarı       | D400 mm-lik çıkış xətti          | 0             | 0.56              | 0.31              | 534                          | 0                     | 0                 |
| 11                             | 152 Alatava su anbarı        | Ümumi giriş                      | 0             | 0.87              | 0.32              | 537                          | 0                     | 0                 |
| 12                             | 152 Alatava su anbarı        | 1 anbar çıkışı                   | 0             | 0.33              | 0.33              | 539                          | 0                     | 0                 |
| 13                             | 152 Alatava su anbarı        | 2 anbar çıkışı                   | 0             | 0.49              | 0.31              | 541                          | 0                     | 0                 |
| 14                             | 132 Qərb su anbarı           | giriş                            | 0             | 0.51              | 0.32              | 536                          | 0                     | 0                 |
| 15                             | 132 Qərb su anbarı           | çıkış                            | 0             | 0.75              | 0.31              | 535                          | 0                     | 0                 |
| 16                             | Bineqedi n/st                | OQB və US xətti                  | 0             | 1.14              | 0.09              | 643                          | 0                     | 0                 |
| 17                             | 41 Şərq nasos stansiyası     | Bineqedi xətti 1200 mm-lik giriş | 0             | 1.00              | 0.32              | 677                          | 0                     | 0                 |
| 18                             | 41 Şərq nasos stansiyası     | Bineqedi xətti 1400 mm-lik giriş | 0             | 1.37              | 0.34              | 673                          | 0                     | 0                 |
| 19                             | 41 Şərq nasos stansiyası     | Sabunçu xətti giriş              | 0             | 1.56              | 0.23              | 664                          | 0                     | 0                 |
| 20                             | 41 Şərq nasos stansiyası     | MNS xətti giriş                  | 0             | 0.94              | 0.29              | 609                          | 0                     | 0                 |
| 21                             | 41 Şərq nasos stansiyası     | 1 saylı kollektor çıkışı         | 0             | 1.08              | 0.36              | 674                          | 0                     | 0                 |
| 22                             | 98 Qaraçuxur su anbarı       | giriş                            | 0             | 1.13              | 0.28              | 672                          | 0                     | 0                 |

|    |                          |                             |   |      |      |     |   |   |
|----|--------------------------|-----------------------------|---|------|------|-----|---|---|
| 23 | 82 Şərq n/st             | çixış                       | 0 | 1.13 | 0.31 | 630 | 0 | 0 |
| 24 | 42 Dədə Qorqud su anbarı | giriş                       | 0 | 1.20 | 0.17 | 669 | 0 | 0 |
| 25 | 42 Dədə Qorqud su anbarı | çixış                       | 0 | 1.28 | 0.20 | 663 | 0 | 0 |
| 26 | 54 Ramana su anbarı      | D800 mm-lik xətt            | 0 | 1.02 | 0.12 | 650 | 0 | 0 |
| 27 | 54 Ramana su anbarı      | Pirallahı D1000 mm-lik xətt | 0 | 0.57 | 0.24 | 661 | 0 | 0 |
| 28 | 32 Zirə su anbarı        | giriş                       | 0 | 0.79 | 0.17 | 657 | 0 | 0 |
| 29 | 32 Zirə su anbarı        | çixış                       | 0 | 0.49 | 0.16 | 657 | 0 | 0 |
| 30 | 53 Maştağa su anbarı     | çixış                       | 0 | 1.52 | 0.25 | 652 | 0 | 0 |
| 31 | 82 Balaxanı su anbarı    | giriş                       | 0 | 0.78 | 0.28 | 656 | 0 | 0 |
| 32 | 82 Balaxanı su anbarı    | çixış                       | 0 | 0.66 | 0.24 | 656 | 0 | 0 |
| 33 | Lökbatan n/st            | çixış                       | 0 | 0.97 | 0.18 | 775 | 0 | 0 |
| 34 | 23 Qala su anbarı        | ən yaxın su xəttindən       | 0 | 0.76 | 0.24 | 654 | 0 | 0 |
| 35 | 41 Nardaran              | giriş                       | 0 | 1.33 | 0.21 | 652 | 0 | 0 |
| 36 | 41 Nardaran              | çixış                       | 0 | 1.75 | 0.20 | 652 | 0 | 0 |

Suyun təhlükəsizliyi və ekologiya şöbəsinin müdiri:

C.Babayev