

"İri Şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatı Xidməti" publik hüquqi şəxsin Mərkəzi Laboratoriyası, Bakı şəhəri və Abşeron yarımadası üzrə içməli suyun keyfiyyəti haqqında gündəlik toplanan nümunələrin ortalama həftəlik qatılıq həddləri
(24.08.2026-30.08.2026)

Nümunənin sıra sayı	Nümunənin götürüldüyü		İy	Bulanıqlıq	Qalıq Xlor	Elektrik keçiriciliyi	Ümumi Koliform	E. Koli
	Ünvan (koordinatlar)	Giriş - çıxış	bal	NTU	mq/l	µs/sm	kyv/100 mL	kyv/100 mL
			< 2	< 3	0,3-0,5	<2500	0	0
1	41 Qərb su anbarı	çıkış	0	1.25	0.30	642	0	0
2	82 Qərb su anbarı	çıkış	0	0.73	0.24	538	0	0
3	132 Şimal su anbarı	kollektor çıkışı	0	0.73	0.43	535	0	0
4	132 Şimal su anbarı	giriş	0	0.64	0.40	536	0	0
5	91 Sulutəpə n/st	çıkış	0	0.80	0.29	753	0	0
6	Biləcəri n/st	OQB və US xətti	0	0.49	0.40	541	0	0
7	Lökbatan dairəsi	Kür 1 xətti	0	0.96	0.15	609	0	0
8	220 Badamdar su anbarı	1 anbar çıkışı	0	0.74	0.34	556	0	0
9	220 Badamdar su anbarı	2 anbar çıkışı	0	0.62	0.39	538	0	0
10	190 Badamdar su anbarı	D400 mm-lik çıkış xətti	0	0.69	0.35	541	0	0
11	152 Alatava su anbarı	Ümumi giriş	0	0.86	0.34	542	0	0
12	152 Alatava su anbarı	1 anbar çıkışı	0	0.54	0.36	534	0	0
13	152 Alatava su anbarı	2 anbar çıkışı	0	0.63	0.37	533	0	0
14	132 Qərb su anbarı	giriş	0	1.42	0.38	541	0	0
15	132 Qərb su anbarı	çıkış	0	0.82	0.36	540	0	0
16	Binəqədi n/st	OQB və US xətti	0	1.45	0.06	646	0	0
17	41 Şərq nasos stansiyası	Binəqədi xətti 1200 mm-lik giriş	0	1.52	0.32	669	0	0
18	41 Şərq nasos stansiyası	Binəqədi xətti 1400 mm-lik giriş	0	1.83	0.35	669	0	0
19	41 Şərq nasos stansiyası	Sabunçu xətti giriş	0	1.78	0.29	670	0	0
20	41 Şərq nasos stansiyası	MNS xətti giriş	0	1.25	0.33	604	0	0
21	41 Şərq nasos stansiyası	1 sayılı kollektor çıkışı	0	1.13	0.37	669	0	0
22	98 Qaraçuxur su anbarı	giriş	0	1.25	0.33	668	0	0
23	82 Şərq n/st	çıkış	0	1.26	0.36	629	0	0
24	42 Dədə Qorqud su anbarı	giriş	0	0.93	0.35	668	0	0
25	42 Dədə Qorqud su anbarı	çıkış	0	1.39	0.18	668	0	0
26	54 Ramana su anbarı	D800 mm-lik xətti	0	2.02	0.12	670	0	0
27		çıkış	0	1.19	0.18	659	0	0
28		Pirallahı D1000 mm-lik xətt	0	0.75	0.12	676	0	0
29	32 Zirə su anbarı	giriş	0	0.49	0.08	671	0	0
30	32 Zirə su anbarı	çıkış	0	0.74	0.05	669	0	0
31	53 Maştağa su anbarı	çıkış	0	2.17	0.14	671	0	0
32	82 Balaxanı su anbarı	giriş	0	0.64	0.12	649	0	0
33	82 Balaxanı su anbarı	çıkış	0	0.58	0.09	669	0	0
34	Lökbatan n/st	çıkış	0	0.80	0.22	660	0	0
35	23 Qala su anbarı	ən yaxın su xəttindən	0	0.58	0.08	674	0	0
36	41 Nardaran	giriş	0	1.94	0.17	666	0	0
37	41 Nardaran	çıkış	0	1.96	0.16	666	0	0

Suyun təhlükəsizliyi və ekologiya şöbəsinin müdiri:

C.Babayev