

**"İri Şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatı Xidməti" publik hüquqi şəxsin Mərkəzi Laboratoriyası, Bakı şəhəri və Abşeron yarımadası üzrə içməli suyun keyfiyyəti haqqında gündəlik toplanan nümunələrin ortalama həftəlik qatılıq həddləri
(27.07.2026-02.08.2026)**

<i>Nümunənin sıra sayı</i>	<i>Nümunənin götürüldüyü</i>		<i>İy</i>	<i>Bulanıqlıq</i>	<i>Qalıq Xlor</i>	<i>Elektrik keçiriciliyi</i>	<i>Ümumi Koliform</i>	<i>E. Koli</i>
	<i>Ünvan (koordinatlar)</i>	<i>Giriş - çıxış</i>	<i>bal</i>	<i>NTU</i>	<i>mq/l</i>	<i>µs/sm</i>	<i>kyv/100 mL</i>	<i>kyv/100 mL</i>
			< 2	< 3	0,3-0,5	<2500	0	0
1	41 Qərb su anbarı	çıkış	0	1.14	0.31	647	0	0
2	82 Qərb su anbarı	çıkış	0	0.78	0.27	537	0	0
3	132 Şimal su anbarı	kollektor çıkışı	0	0.67	0.35	533	0	0
4	132 Şimal su anbarı	giriş	0	0.59	0.35	533	0	0
5	91 Sulutəpə n/st	çıkış	0	0.54	0.25	753	0	0
6	Biləcəri n/st	OQB və US xətti	0	0.60	0.37	534	0	0
7	Lökbatan dairəsi	Kür 1 xətti	0	0.67	0.12	757	0	0
8	220 Badamdar su anbarı	1 anbar çıkışı	0	0.73	0.30	538	0	0
9	220 Badamdar su anbarı	2 anbar çıkışı	0	0.57	0.33	539	0	0
10	190 Badamdar su anbarı	D400 mm-lik çıkış xətti	0	0.47	0.31	469	0	0
11	152 Alatava su anbarı	Ümumi giriş	0	0.53	0.34	535	0	0
12	152 Alatava su anbarı	1 anbar çıkışı	0	0.46	0.39	530	0	0
13	152 Alatava su anbarı	2 anbar çıkışı	0	0.36	0.36	532	0	0
14	132 Qərb su anbarı	giriş	0	0.61	0.30	544	0	0
15	132 Qərb su anbarı	çıkış	0	0.77	0.29	539	0	0
16	Bineqədi n/st	OQB və US xətti	0	1.09	0.07	671	0	0
17	41 Şərq nasos stansiyası	Bineqədi xətti 1200 mm-lik giriş	0	0.90	0.33	673	0	0
18	41 Şərq nasos stansiyası	Bineqədi xətti 1400 mm-lik giriş	0	1.53	0.37	670	0	0
19	41 Şərq nasos stansiyası	Sabunçu xətti giriş	0	1.53	0.23	662	0	0
20	41 Şərq nasos stansiyası	MNS xətti giriş	0	0.86	0.31	598	0	0
21	41 Şərq nasos stansiyası	1 sayılı kollektor çıkışı	0	1.03	0.36	662	0	0
22	98 Qaraçuxur su anbarı	giriş	0	0.99	0.30	670	0	0

23	82 Şərq n/st	çixış	0	0.99	0.33	617	0	0
24	42 Dədə Qorqud su anbarı	giriş	0	0.99	0.23	661	0	0
25	42 Dədə Qorqud su anbarı	çixış	0	1.38	0.19	662	0	0
26	54 Ramana su anbarı	D800 mm-lik xətt	0	0.72	0.16	660	0	0
27	54 Ramana su anbarı	Pirallahı D1000 mm-lik xətt	0	0.53	0.25	664	0	0
28	32 Zirə su anbarı	giriş	0	0.74	0.14	665	0	0
29	32 Zirə su anbarı	çixış	0	0.64	0.12	667	0	0
30	53 Maştağa su anbarı	çixış	0	1.19	0.21	657	0	0
31	82 Balaxanı su anbarı	giriş	0	0.58	0.24	660	0	0
32	82 Balaxanı su anbarı	çixış	0	0.50	0.20	661	0	0
33	Lökbatan n/st	çixış	0	0.73	0.18	764	0	0
34	23 Qala su anbarı	ən yaxın su xəttindən	0	0.84	0.23	661	0	0
35	41 Nardaran	giriş	0	1.03	0.18	658	0	0
36	41 Nardaran	çixış	0	1.42	0.17	657	0	0

Suyun təhlükəsizliyi və ekologiya şöbəsinin müdiri:

C.Babayev